

別表 10(補強コンクリートブロック塀の点検表 (鉄筋が入っていない場合は組積造の塀の点検表を使用))

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1. 高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2. 壁の厚さ	高さ 2 m を超える塀で 15 c m 以上又は高さ 2 m 以下で 10 c m 以上	はい	いいえ
3. 鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径 9 m m 以上の鉄筋が入っている	はい	いいえ
	壁内に径 9 m m 以上の鉄筋が縦横 80 c m 以内の間隔で入っている	はい	いいえ
4. 控壁 (高さが 1.2m を超える塀の場合)	長さ 3.4m 以内ごとに、径 9 m m 以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出してある	はい	いいえ
5. 基礎	丈が 35 c m 以上で根入れ深さが 30 c m 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ
6. 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、又は 1 m m 以上のひび割れがない	はい	いいえ
7. ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
8. その他	塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ
評価	8 項目のうち 1 つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6m を超えるもの	はい	いいえ

別表 11(組積造の塀の点検表)

点検項目	点検内容	点検結果	
		適合	不適合
1. 高さ	1.2m以下	はい	いいえ
2. 壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	はい	いいえ
3. 控壁	長さ 4 m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍以上ある	はい	いいえ
4. 基礎	根入れ深さが 20 c m 以上ある	はい	いいえ
5. 傾き、ひび割れ	全体的に傾いていない、又は 1 m m 以上のひび割れがない	はい	いいえ
6. ぐらつき	人の力で簡単にぐらつかない	はい	いいえ
7. その他	塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上でない	はい	いいえ
評価	7 項目のうち 1 つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です		
補助金対象確認			
確認項目	確認内容	補助対象	補助対象外
位置確認	不特定の者が通行する道路に面したもの	はい	いいえ
高さ確認	0.6m を超えるもの	はい	いいえ