

質問に関する回答書

(業務名：令和7年度エースパック未来中心セミナールーム7映像音響設備整備業務)

番号	質問事項	回 答
1	機器仕様書9 マイクロホンケーブルですが機能・規格・品質の項目でケーブルの長さ5mになっておりますが参考機種CANARE EC15-B は15m仕様になっておりますどちらが正しいでしょうか。	参考機種のとおり15mとなります。