

(様式3)

中部総合事務所空気環境測定結果表

鳥取県中部総合事務所長様

受託者 住所又は所在地
 商号又は名称
 代表者職氏名

測定年月日等		年 月 日 (曜日) 天候 ()										
測定の実施者												
測定項目		測定時刻	温度	相対湿度	気流	二酸化炭素の含有率		一酸化炭素の含有率		浮遊粉じんの量		備考
			瞬間値	瞬間値	瞬間値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	瞬間値	平均値	
測定場所	単位		時分	℃	%	m/秒	ppm		ppm		mg/立米	
1号館 A棟	1階	1回目										
		2回目										
	2階	1回目										
		2回目										
	2階	1回目										
		2回目										
	3階	1回目										
		2回目										
1号館 B棟	1階	1回目										
		2回目										
	3階	1回目										
		2回目										
2号館	1階	1回目										
		2回目										
	2階	1回目										
		2回目										
別館		1回目										
		2回目										
エネルギー棟		1回目										
		2回目										
外気	風除室	1回目										
		2回目										
基準値			18℃～28℃	40%～70%	0.5m/秒以下	1,000ppm以下		6ppm以下		0.15mg/立米以下		
測定器												
問題点・改善策等												

注 それぞれ居室の中央部の床上120cmの位置で測定する。

鳥取県中部総合事務所建築物環境衛生管理業務現場責任者 氏名