団地名	管理範囲			消火設備			住戸用自動火災報知設備											共同住宅用			
	棟	号数		71.75 SEA 989			住戸内			共用部							非常警報設備				
			管理 戸数(戸)	消火器	うち 使用期限 切れ 消火器 取※1)	うち ガス抜け 等 消火器 取替 (※1)	受信機 (P型3級)	戸外 表示器			感知器					うち 機 器		うち (# <b>29 90 m</b> ) ニナ	避難	団地住所	備考
									感知器	受信機 (P型2級)	通過	庫	ELV シャフト	機器 収納箱	収納箱 取替(ベ)	レ複合装置	使用期限 うち 切れ等 本体取り バッテリー 換え(既設	tar ye			
										(P型3級)	差動式スポット	定温式スポット	光電ス本	対	-XXIII	表示灯、 発信機 共)		取替 撤去共)			
渡		1~40	40	22	20															境港市渡町1363-2	
上道 18 外江 32	1	1-101~1-303	9	3			9	9	35	1			1		3	3			4	境港市上道町3353-5	
	2	2-104~2-306	9	4			9	9	35	1			1		3	3			4		
	57R-1	1~16	16	8																境港市外江町2368-4	
	58R-1	29~44	16	9																境港市外江町2368-1	
高松 32	1	1-101~1-404	16	9													2			- 境港市美保町541-4	
	2	2-101~2-404	16	9													2			ポ/さロ大	
美保 30	1	1-101~ 305	15	7													6			- 境港市美保町274-31	
	2	2-101~ 305	15	6													6			現港川天休町27年31	
誠道	1	1-101~1-304	12	8													3		4	境港市誠道町227	
	2	2-101~2-304	12	7													3		4	境港市誠道町229	
	3	3-101~3-304	12	7													3		4	境港市誠道町227	
	4	4-101~4-304	12	8			12	12	48								3		4	境港市誠道町229	
	5	5-101~5-304	12	7			12	12	48								3		4	境港市誠道町226	
弥生 48	1	1-101~1-306	18	9													9		4	境港市弥生町213	
	2	2-101~2-304	12	6													6		4		
	3	3-101~3-306	18	9													9		4		
夕日ヶ丘 34	Α	101~305	14	9	8		14	14	70	1	22	5	1		6				10	境港市夕日ヶ丘1丁目187	
	С	111~214	8	4			8	8	34	1	12				4	2			4		
	E	131~334	12	6	6		12	12	60	1	18		2		6				4		

<sup>34</sup> E 131~334 12 6 6 6 12 12 60 1 18 2 6 8 4 4 2 4 8 1 消火器のうち、使用期限切れ(製造後10年以上経過)のもの及びガスが抜けているものについては新品と取替えするものとし、廃棄する消火器にはリサイクルシールを貼り付けた上で、適正に処分すること。

※2 複合装置のうち、使用期限切れのパッテリーについては新品に取替えするものとし、廃棄するパッテリーはリサイクルに出すこと。