

## 業 務 概 要 書

- 1 業 務 名 国道178号(道竹城トンネル)外非常用設備点検業務委託
- 2 業 務 場 所 岩美郡岩美町浦富外
- 3 履 行 期 間 令和7年3月14日限り
- 4 事 業 目 的
- 5 業 務 内 容 トンネル非常用設備点検業務  
道竹城トンネル 一式  
牧谷トンネル 一式  
東浜トンネル 一式

## 位置図



## 数 量 総 括 表

工種	種別	細別	項目	規格	単位	当初	備考
<b>①道竹城トンネル</b>							
			保守点検(業務計画)				
		業務計画			設備	1	
			技術的所見のとりまとめ		設備	1	
			保守点検(総合点検)				
			道路トンネル非常用装置		設備	1	6ヶ月毎 総合停電時の動作の確認12ヶ月毎
			保守点検(個別点検)				
			道路トンネル非常用装置				
			制御装置		基	1	6ヶ月毎
			副制御装置		基	1	6ヶ月毎
			受信制御装置		基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板		基	3	6ヶ月毎
			モニタ盤		基	2	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	48	6ヶ月毎
			非常電話機		基	14	6ヶ月毎
			誘導表示板		基	11	6ヶ月毎
			防災受信盤		基	1	6ヶ月毎
			無線通信補助設備		基	2	12ヶ月毎
			消火器具		本	101	6ヶ月毎
			消火栓設備		式	1	6ヶ月毎 放水試験12ヶ月毎
			連結送水管		式	1	6ヶ月毎
<b>②牧谷トンネル</b>							
			保守点検(業務計画)				
		業務計画			設備	1	初回点検
			技術的所見のとりまとめ		設備	1	
			保守点検(総合点検)				
			道路トンネル非常用装置		設備	1	6ヶ月毎 総合停電時の動作の確認12ヶ月毎

## 数 量 総 括 表

工種	種別	細別	項目	規格	単位	当初	備考
			保守点検(個別点検)				
			道路トンネル非常用装置				
			制御装置		基	1	6ヶ月毎
			副制御装置		基	1	6ヶ月毎
			受信制御装置		基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板		基	2	6ヶ月毎
			モニタ盤		基	2	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	18	6ヶ月毎
			非常電話機		基	6	6ヶ月毎
			防災受信盤		基	1	6ヶ月毎
			<b>③東浜トンネル</b>				
			保守点検(業務計画)				
			業務計画		設備	1	初回点検
			技術的所見のとりまとめ		設備	1	
			保守点検(総合点検)				
			道路トンネル非常用装置		設備	1	6ヶ月毎 総合停電時の動作の確認12ヶ月毎
			保守点検(個別点検)				
			道路トンネル非常用装置				
			制御装置		基	1	6ヶ月毎
			副制御装置		基	1	6ヶ月毎
			受信制御装置		基	1	6ヶ月毎
			警報表示板・補助警報表示板		基	3	6ヶ月毎
			モニタ盤		基	2	6ヶ月毎
			押しボタン式通報装置		基	46	6ヶ月毎
			非常電話機		基	15	6ヶ月毎
			誘導表示板		基	11	6ヶ月毎
			防災受信盤		基	1	6ヶ月毎
			消火器具		本	92	6ヶ月毎