

入札に関する質問回答書	
質問事項	回答
【質問事項 1】 実効性テスト時に期待容量を改めて決めることがあります、仮に実効性テストの時にタイミングよく 1,000 kW発電できていたとしても、実需給でもその容量が達成するのは難しい（実需給でのペナルティが大きくなる）と判断される場合があるかと思います。その際は、協議のうえ、期待容量を400 kWなどより小さい値にすることは可能でしょうか。	【回答 1】 お見込みの通りです。期待容量の設定算定にあたっては、仕様書 6 留意事項をご参照ください。