

別添

鳥取県教育委員会所管施設で使用する電気の供給（東部）仕様

1 供給場所

鳥取市伏野1550-1 白兔養護学校ほか16施設（各供給場所の内訳は別紙のとおりとする。）

2 供給期間

令和7年6月1日から令和10年5月31日まで

3 仕様

(1) 電気方式等

ア 電気方式	交流3相3線式
イ 電圧	6,000ボルト
ウ 周波数	60ヘルツ

(2) 契約電力等

ア 予定契約電力	2,202キロワット（各施設の内訳は別紙のとおりとする。）
イ 予定使用電力量（2に示す供給期間総計）	10,618,806キロワット時（1年あたり3,539,602キロワット時） （各供給場所の内訳は別紙のとおりとする。）
ウ 予定力率	100% （各供給場所の内訳は別紙のとおりとする。）

(3) 季節の区分

ア 夏季	7月1日から9月30日までの間
イ その他季	ア以外の期間

(4) 電力量の検針

毎月末日の24時での自動検針の有無（自動検針装置及び通信設備の設置状況）については別紙のとおりとする。

(5) 需給地点

各供給場所における建物敷地内の構内引込柱に施設した開閉器の電源側端子

(6) 保安責任分界点

需給地点に同じ

(7) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

4 供給条件

(1) 電気の安定供給

3の(1)及び(2)に示す電気を供給開始日から安定的及び継続的に供給すること。

(2) 障害発生時の対応

障害等が発生した場合には迅速に対応できる体制を構築すること。

(3) 託送供給等約款等の遵守

ア	一般送配電事業者との間に託送供給等約款に基づく契約を締結すること。
イ	一般送配電事業者の託送供給等約款の条項を実施するうえで、需要設備に機器等の付加が必要であるときは自らの負担により行うこと。ただし、一部の機器等について一般送配電事業者が負担して設置する場合は、発注者と協議により行うことができる。

なお、機器等の付加に伴う作業は、原則無停電状態で行うものとし、供給期間の開始日に

間に合わせて供給を行うこと。

(4) その他

その他、定めのない供給条件等については、受注者が定める契約要綱等によるものとする。

5 契約後の提出書類

一般送配電事業者と託送供給等約款に基づく契約を行ったことを示す書類の写しを、契約後速やかに発注者に提出すること。

6 契約電力の変更

契約電力を変更する必要があるときは、協議の上、変更することができる。ただし、予定長期契約電力に伴う割引制度を適用させる場合、契約電力は予定長期契約電力を下回ることはいない。

なお、直近過去1年間の最大電力値の変更に伴い契約電力を変更する場合においては、協議することなく自動的に変更することができる。

7 使用電力量の増減

実際の使用電力量は、3の(2)イの予定使用電力量を上回り又は下回ることができる。

8 料金単価の変更

(1) 基本料金単価及び電力量料金単価は、原則変更しないが、市場価格の変動や全国一律の単価変更等により、契約金額が適正価格から著しく逸脱した場合は、双方協議の上、変更することができる。

(2) みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則（平成28年経済産業省令第23号）に定める燃料費調整制度に準じた燃料費調整を行う場合は、受注者からの文書による通知をもって単価を定めることができるが、鳥取県管内の旧一般電気事業者である中国電力株式会社の燃料費等調整制度の基準単価と同一とする。ただし、発注者が当該通知を受け取った日から10日以内に異議を申し立てた場合は、この限りでない。

(3) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づく再生可能エネルギー発電促進賦課金を設定する場合は、経済産業大臣が定めた経済産業省告示に基づき定める単価とし、受注者からの文書による通知をもって単価を定めることができる。ただし、発注者が当該通知を受け取った日から10日以内に異議を申し立てた場合は、この限りでない。単価を変更する場合も同様とする。

9 供給期間中における電気料金の算出方法（1月当たり）

支払金額＝基本料金＋電力量料金－受注者固有の割引額

±燃料費等調整単価＋再生可能エネルギー発電促進賦課金

（支払金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

①基本料金＝契約電力×基本料金単価×力率割引（又は力率割増）

②電力量料金＝当該月の使用電力量×当該月の電力量料金単価

③受注者固有の割引額＝受注者の定める計算方式

④燃料費等調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金

燃料費等調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を加算

燃料費等調整単価は、鳥取県管内の旧一般電気事業者である中国電力株式会社の燃料費等調整単価と同一とする。

(上記の各単価には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。)

1 0 契約電力を超過した際の超過金

供給期間中の各月において、当該月の最大需要電力がその月の契約電力を超過した場合、最大需要電力からその月の契約電力を差し引いた需要電力（以下「超過電力」という。）に対して、超過金を徴することができる。ただし、超過金は、9の①に基づき計算した超過電力分の基本料金の1.5倍以下とする。

1 1 料金の支払

受注者は毎月の検針値に基づき、9の算出方法により算定した支払金額を発注者に請求することができる。支払方法については、自動口座引落とする。

なお、自動口座引落をするにあたり、供給施設毎の電気使用量及び支払額が分かる内訳を提出すること。

1 2 その他

契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとする。

また、使用電力量及び力率の単位は、1キロワット時及び1パーセントとする。

別紙 供給期間における各月の予定使用電力量等

	供給場所		区分	各月の予定使用電力量等												年間合計	自動検針設備等の有無		備考	
	施設名称	住所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		自動検針	通信設備		
1	白兎養護学校	鳥取市伏野1550-1	予定契約電力[kW]	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	301,904	有り	有り	
			予定使用電力量[kWh]	17,776	18,484	22,960	30,454	26,382	25,866	17,585	19,283	27,271	33,076	33,583	29,184					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
2	鳥取東高等学校	鳥取市立川町5丁目210	予定契約電力[kW]	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	363,491	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	22,907	31,061	32,446	42,192	42,082	35,687	24,609	24,518	27,558	29,436	26,119	24,876					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
3	鳥取湖陵高等学校	鳥取市湖山町北三丁目250	予定契約電力[kW]	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	340,674	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	20,768	22,050	31,060	42,875	32,657	31,884	25,176	24,756	28,674	30,151	26,779	23,844					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
4	鳥取湖陵高等学校 (農業施設)	鳥取市湖山町北五丁目246	予定契約電力[kW]	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	75,679	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	5,417	5,447	5,956	7,536	7,307	5,938	5,511	5,473	6,401	7,219	6,698	6,776					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
5	鳥取西高等学校	鳥取市東町2丁目112	予定契約電力[kW]	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	287,498	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	18,735	20,687	22,616	29,955	23,273	26,220	23,766	21,762	27,264	27,090	24,336	21,794					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
6	八頭高等学校	八頭郡八頭町久能寺725	予定契約電力[kW]	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	340,512	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	21,211	25,549	28,960	39,411	34,515	34,245	22,024	22,654	27,553	30,456	27,775	26,159					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
7	鳥取養護学校 鳥取看護専門学校 鳥取療育園	鳥取市江津260	予定契約電力[kW]	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	244,682	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	13,660	15,356	17,716	23,882	22,276	21,416	15,689	16,808	23,406	25,690	26,602	22,181					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
8	鳥取工業高等学校	鳥取市生山111	予定契約電力[kW]	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	272,296	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	15,457	24,449	25,860	32,555	31,128	29,918	20,009	16,375	19,311	21,355	18,668	17,211					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
9	青谷高等学校	鳥取市青谷町青谷2912	予定契約電力[kW]	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	185,760	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	10,859	11,292	13,399	19,628	17,213	18,726	11,216	11,986	18,180	21,395	17,215	14,651					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
10	鳥取商業高等学校	鳥取市湖山町北二丁目401	予定契約電力[kW]	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	219,164	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	15,162	14,642	17,679	23,908	22,359	20,735	15,065	14,671	18,390	19,908	18,124	18,521					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
11	鳥取盲学校	鳥取市国府町宮下1265	予定契約電力[kW]	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	121,907	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	8,570	8,838	9,398	13,313	10,780	11,417	9,251	8,992	10,129	10,366	10,376	10,477					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
12	鳥取盲学校宿舍	鳥取市国府町宮下1265	予定契約電力[kW]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	68,171	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	4,966	5,399	5,152	5,534	3,795	5,167	5,505	5,420	5,999	7,854	7,207	6,173					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
13	鳥取緑風高等学校	鳥取市湖山町南三丁目848	予定契約電力[kW]	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	125,184	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	8,166	8,938	10,754	14,507	12,355	9,212	9,119	9,392	11,082	11,951	11,198	8,510					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
14	鳥取聾学校	鳥取市国府町宮下1261	予定契約電力[kW]	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	132,955	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	8,681	8,792	10,292	15,906	12,306	14,272	9,773	9,780	10,226	11,185	11,139	10,603					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
15	智頭農林高等学校	八頭郡智頭町智頭711-1	予定契約電力[kW]	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	179,939	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	15,103	13,593	14,324	18,286	16,677	14,736	12,032	12,667	13,981	14,856	16,083	17,601					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
16	岩美高等学校	岩美郡岩美町浦富708-2	予定契約電力[kW]	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	127,582	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	8,318	8,207	12,312	13,200	11,575	11,566	9,019	9,633	11,742	11,446	10,585	9,979					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
17	教育センター	鳥取市湖山町北五丁目201	予定契約電力[kW]	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	152,204	有り	有り		
			予定使用電力量[kWh]	10,255	10,023	10,021	12,888	15,312	11,803	10,279	11,444	15,106	16,699	15,494	12,880					
			予定利用率[%]	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
	合計		予定契約電力[kW]	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	2,202	3,539,602				
			予定使用電力量[kWh]	226,011	252,807	290,905	386,030	341,992	328,808	245,628	245,614	302,273	330,133	307,981	281,420					
			予定利用率[%]																	

- 1 予定使用電力量は令和5年9月から令和6年8月の使用実績による。
- 2 各月の予定値は、3年間（R7.6.1～R10.5.31）について適用する。
- 3 月表示は使用月を示す。