

地域県土警察常任委員会資料

(令和7年6月26日)

[件名]

- 島根原子力発電所の安全対策等の状況について（第39報）

(原子力安全対策課) … 2

危 機 管 理 部

島根原子力発電所の安全対策等の状況について（第39報）

令和7年6月26日

原子力安全対策課

島根原子力発電所に係る状況等は次のとおりです。（前回報告は6月10日）

1 島根原子力発電所1号機（前回報告から変化なし）

廃止措置計画変更認可（第2段階への移行）：令和6年5月17日

原子炉本体周辺設備等解体撤去期間（第2段階）の作業着手：令和6年5月29日

現在、放射線管理区域内設備の解体撤去、解体保管物の保管エリア設定、解体機器選定及び方法の検討等を実施している。

2 島根原子力発電所2号機（前回報告から変化なし）

特定重大事故等対処施設

原子炉設置変更許可：令和6年10月23日

設計及び工事の計画の認可申請：令和7年1月31日

3 島根原子力発電所3号機

原子炉設置変更許可申請：平成30年8月10日（補正2回）、審査会合15回。

安全対策工事完了予定：令和10年度目途

6月13日の14回目の審査会合において、中国電力から基準津波の策定等について説明があった。原子力規制委員会からは、概ね妥当な検討がなされたと評価され、津波の議論は収束した。

また、6月17日の15回目の審査会合において、中国電力から炉心損傷防止対策について説明があった。原子力規制委員会からは、特段の指摘はなかったものの、炉心損傷に至るおそれがないと判断するための解析の条件設定等の基本的な考え方について説明を充実させること等のコメントがあった。