

日野川工業用水水質検査状況 (R7.11月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
- 安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
水温	°C	17.3	17.2	17.1	16.7	16.6	16.5	16.3	16.2	16.2	16.1	15.7	15.4	15.5	15.5	15.2	15.1	15.1	15.0	14.5
濁度	mg/l	0.71	0.69	0.72	0.75	0.83	0.73	0.75	0.74	0.72	0.90	0.92	0.99	0.80	0.71	0.75	0.85	0.84	0.80	0.75
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	20.9	20.4	19.0	20.6	20.3	19.9	20.6	20.6	21.1	21.4	20.3	21.4	20.5	21.3	20.9	21.3	21.0	21.6	21.2
塩化物イオン	mg/l						7.6													8.2
鉄イオン	mg/l					<0.03														<0.03
硬度	mg/l					26														28
蒸発残留物	mg/l					70														65

項目・単位	日	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		基準値	標準値	基準値	平均	最大	最小
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		(工業用水)	(工業用水)	(上水)			
水温	°C	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	14.2	14.1	13.9	13.8	13.6	13.5		常温	-		15.3	17.3	13.5
濁度	mg/l	0.68	0.66	0.63	0.62	0.61	0.58	0.58	0.66	0.71	0.74	0.71		20度以下	-	2度以下	0.74	0.99	0.58
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		6.0~8.0	-	5.8~8.6	6.9	6.9	6.8
アルカリ度	mg/l	21.1	21.3	19.3	19.4	19.8	20.1	20.1	20.5	20.8	21.2	20.9		-	75		20.6	21.6	19.0
塩化物イオン	mg/l													-	80	200以下	7.9	8.2	7.6
鉄イオン	mg/l													-	0.3	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l													-	120	300以下	27	28	26
蒸発残留物	mg/l													-	250	500以下	68	70	65