

資料提供	
令和8年1月7日	
担当課 (担当者)	鳥取県危機管理部 森岡
電話	0857-26-7278

【令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震】被害等について(第3報)

令和8年1月7日9時現在の被害状況は以下の通りです。

1 被害状況

被害区分		被害件数等		資料	備考
人的被害	死者	0	人	別紙のとおり	別紙1
	うち災害関連死者	0	人		
	行方不明者	0	人		
	重傷者	0	人		
	軽傷者	1	人		
	合計	1	人		
住家被害	全壊	0	棟	別紙のとおり	別紙2
	半壊	0	棟		
	一部破損	4	棟		
	床上浸水	0	棟		
	床下浸水	0	棟		
	合計	4	棟		
非住家	公共建物	0	棟		
	その他	0	棟		
	合計	0	棟		
避難情報	避難情報等の発令状況				
	高齢者等避難	0	世帯 0 人		
	避難指示	0	世帯 0 人		
	緊急安全確保	0	世帯 0 人		
	警戒区域	0	世帯 0 人		
	合計	0	世帯 0 人		
	避難所開設状況			別紙のとおり	別紙3
	開設避難所総数	20	箇所		
	閉鎖済避難所数	17	箇所		
	現在開設避難所数	3	箇所		
	合計	40	箇所		
	避難者の状況			別紙のとおり	別紙3
	現在避難者数	6	人		
孤立	孤立集落の発生状況				
体制	災害対策本部等の設置状況			別紙のとおり	別紙4
その他	公共土木施設被害			別紙のとおり	別紙5
	農林水産関係被害			別紙のとおり	別紙6
	上下水道施設関係被害			別紙のとおり	別紙7
	停電の発生状況			別紙のとおり	別紙8
	道路通行規制箇所				第2報から変更なし
	公共交通機関の運行状況(鉄道、バス、フェリー)			別紙のとおり	別紙9
	公共交通機関の運行状況(航空便)			別紙のとおり	別紙10
	臨時休業等の状況(公立学校)			別紙のとおり	別紙11
	臨時休業等の状況(私立学校)			別紙のとおり	別紙12
	その他の被害			別紙のとおり	別紙13

下線: 前回報からの変更箇所(表紙のみ)

人 的 被 害 の 発 生 状 況

集計日時： 2026/01/07 09:00 現在

市町村	発生日時	発生場所	被災者			被災状況						被害概要	現状・課題・対応状況等
			住所	性別	年齢	死亡うち災害関連死者	行方不明	重症	軽傷	症状等			
境港市									1			60代女性。地震により転倒し、緊急搬送。	
合計			0	0	0	0	0	0	1	0			

(別紙2)

住家被害の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時：2026/01/07 09:00 現在

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

市町村	発生日時	発生場所	棟数							世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等
			全壊	半壊	一部 破損	床上浸水		床下浸水					
						うち 解消	うち 解消	うち 解消	うち 解消				
日吉津村					1								
南部町					1								
伯耆町					2								
合計			0	0	4	0	0	0	0	0	0		

(別紙3)

避難所開設状況及び避難者の状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時：2026/01/07 09:00 現在

災害名：令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震

1 総括表

市町村	避難所開設状況			現在の避難者数
	開設避難所総数 (A)	閉鎖済避難所数 (B)	現在開設避難所数 (A-B)	
伯耆町	5	4	1	0
日南町	8	7	1	6
日野町	3	3	0	0
江府町	4	3	1	0
合計	20	17	3	6

2 個表

市町村	避難所開設状況					現在の避難者数
	種別	避難所名	住所	開設日時	閉鎖日時	
伯耆町	指定緊急避難場所	町立溝口公民館	鳥取県西伯郡伯耆町溝口652-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 20:30	人
伯耆町	指定緊急避難場所	町立日光公民館	鳥取県西伯郡伯耆町柘原29	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
伯耆町	指定緊急避難場所	二部体育館	鳥取県西伯郡伯耆町二部1621	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
伯耆町	指定緊急避難場所	伯耆町立岸本公民館（2F）	鳥取県西伯郡伯耆町吉長49	2026/1/6 11:00		人
伯耆町	指定避難所	伯耆町総合スポーツ公園	鳥取県西伯郡伯耆町大原997番地1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定緊急避難場所	日南町総合文化センター	鳥取県日野郡日南町霞785	2026/1/6 11:00		6 人
日南町	指定緊急避難場所	日南町役場	鳥取県日野郡日南町霞800	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定緊急避難場所	阿毘羅地域振興センター	鳥取県日野郡日南町阿毘羅1238-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定避難所	大宮地域振興センター	鳥取県日野郡日南町印賀1516	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定避難所	山上地域振興センター	鳥取県日野郡日南町笠木304	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定避難所	石見地域振興センター	鳥取県日野郡日南町上石見723-1	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定避難所	多里地域振興センター	鳥取県日野郡日南町多里826	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日南町	指定避難所	福米地域振興センター	鳥取県日野郡日南町福塚992	2026/1/6 11:00	2026/1/6 17:30	人
日野町	指定緊急避難場所	日野町公民館	日野町黒坂1243番地1	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30	人
日野町	指定緊急避難場所	日野町山村開発センター	日野町根雨130番地1	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30	人
日野町	指定緊急避難場所	日野町老人憩いの家	日野町下樫189番地	2026/1/6 11:25	2026/1/6 17:30	人
江府町	指定緊急避難場所	江府町総合健康福祉センター	鳥取県日野郡江府町大字江尾2088-3	2026/1/6 10:53		人
江府町	指定緊急避難場所	江府町防災情報センター	鳥取県日野郡江府町大字江尾1944-2	2026/1/6 10:53	2026/1/6 17:23	人
江府町	指定緊急避難場所	江府町役場	鳥取県日野郡江府町大字江尾1717-1	2026/1/6 11:06	2026/1/6 17:23	人
江府町	指定避難所	奥大山江府学園ブナの森校舎	鳥取県日野郡江府町小江尾62	2026/1/6 10:53	2026/1/6 17:23	人

(別紙 4)

災害対策本部等の設置状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時：2026/01/07 09:00 現在

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

県	配備体制の設置		配備体制の移行		配備体制の解散
	設置日時	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別
鳥取県	2026/1/6 10:18	対策本部	非常体制(1)		

市町村	配備体制の設置		配備体制の移行		配備体制の解散
	設置日時	本部種別	配備体制	移行日時	本部種別
鳥取市	2026/1/6 10:23		注意体制	2026/1/6 10:18	注意体制
米子市	2026/1/6 10:46	対策本部	第3配備体制		
倉吉市	2026/1/6 11:16	対策本部	警戒体制1		
境港市	2026/1/6 11:20	対策本部	非常体制		
湯梨浜町	2026/1/6 10:18	対策本部	第3配備(非常体制)	2026/1/6 17:44	第3配備(非常体制)
琴浦町	2026/1/6 11:16		第1配備(準備態勢)		
日吉津村	2026/1/6 12:08	対策本部	第2配備		
大山町	2026/1/6 10:51	警戒本部	第1配備体制		
南部町	2026/1/6 10:18	対策本部	第1号配備体制		
伯耆町	2026/1/6 11:23	対策本部	第3配備体制	2026/1/6 16:10	対策本部
				2026/1/6 17:25	警戒本部
日南町	2026/1/6 10:36		地震注意態勢	2026/1/6 10:39	警戒本部
				2026/1/6 11:27	警戒配備態勢
日野町	2026/1/6 12:25	対策本部	第二次非常配備体制		
江府町	2026/1/6 10:54	対策本部	第1配備体制		

公共土木施設被害

担当課：県土整備部技術企画課
電話：０８５７－２６－７３６８

災害名：令和８年１月６日地震による災害

(集計日時：令和８年１月７日 ９時現在)

港湾・漁港における被害


施設名	被害の状況	対応状況と今後の予定
境漁港（県管理漁港）	かにかご岸壁における側溝沈下	補助災害採択に向けて、被害状況調査を継続実施中

○境漁港（県管理漁港）

- ・かにかご岸壁での段差
- ・水揚げ作業については、迂回等しながら実施中。
三角コーン等を設置し、注意喚起措置済み。
- ・補助災害採択に向けて、被害状況調査を継続実施中



特定第３種漁港：境漁港（鳥取県管理）



農林水産関係被害

担当課：鳥取県農林水産部農林水産政策課

電話：0857-26-7256

災害名：令和8年1月6日の鳥取県東部を震源とする地震による災害

(集計日時：令和8年1月7日9時現在)

1 被害金額

農作物等 (調査中)
 農業関係共同利用施設・農地・土地改良施設等 (調査中)
 林業関係 (調査中)
 水産関係 (調査中)

2 被害状況

(1) 農作物等 調査中(現時点では被害報告なし)

(2) 農業関係共同利用施設・農地・土地改良施設等

①農業関係共同利用施設等

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況	備考
共同利用施設	1箇所	調査中	南部町	集荷所シャッターの破損	
とっとり花回廊	—	調査中	南部町	設置物の倒伏や点字ブロックの割れ等発生	応急対策を実施し1/7から開園予定

②干拓地の被災状況

干拓地	被災状況 ※詳細は調査中
彦名	農地液状化、ろ過池補水槽周り舗装沈下
弓浜	農地液状化、農道沈下、排水機場外構ひび割れ



農地の液状化(彦名)



補水槽周り舗装沈下(彦名)



農地の液状化(弓浜)



農道の沈下(弓浜)

(3) 林業関係

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況	備考
木材加工・流通施設	—	調査中	南部町	工場内の床に5mm程度の段差が生じている。	

(4) 水産関係

施設等	箇所等	被害額	市町村	主な被害状況	備考
県営境港水産物地方卸売市場	—	調査中	境港市	コンクリート片の落下、側溝の沈下、各所クラック等が発生。	

上下水道施設関係被害

担当課:鳥取県生活環境部自然共生社会局水環境保全課
電話:0857-26-7400

災害名:令和8年1月6日地震による災害

(集計日時:令和8年1月7日9時00分現在)

1 上水道

市町村名	地区名	被害確認 日時	被害状況等 (場所/原因/水源 混濁・管路被災等)	給水制限状況			断水等の影響		復旧		未復旧		応急給水対応状況				応急復旧 対応状況
				断水 又は 濁水等	開始日時	終了日時	戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口	給水車、給水タンク対応			その他(系統変更、 ボトルウォーター 配布など)	
													場所	開始	終了		
米子市	R431境港 方面	2026/1/6 11:30	Φ250空気弁から 漏水の可能性あり														1/6 応急対応済 み
米子市	西福原	2026/1/6 13:30	濁り水発生													給水袋20袋配送	放水作業に て対応。解消 済み
米子市	戸上	2026/1/6 12:20	濁り水発生														戸上井戸5 か所流入、8 か所放水。 解消済み
米子市	二本木	2026/1/6 12:20	濁り水発生														2か所放水、 解消済み
南部町	滝山(たき さん)水源	2026/1/6 10:50	濁り有り ポンプ停止	断水	1/6 21:00 ～		約1,000	約3,000					天萬庁舎、円 山集会所、田 住集会所、総 合福祉セン ターいこい荘	1/7 7:00～			給水車5台、 給水タンク1 台確保。
南部町	東町	2026/1/6 13:30	配水管(Φ75mm) の破損														1/6 夕方 復旧済み
伯耆町	真野	2026/1/6 12:00	消火栓引込管破 損により配水池水 位低下のため一部 断水を実施	断水	10:45	13:30	12	15	12	15							1/6 13:30頃 応急対応済 み
大山町	香取 外	2026/1/6 16:20	濁り有り (防災無線で飲用 不可の連絡)	濁水	1/6 15:00		約350	約900					香取農協、報 国公民館、二 本松公民館、 神田公民館、 上大山公民 館	1/6 19:30～		水道水は生活用 水として利用可能	給水車3台、 給水タンク3 台確保。
湯梨浜町	方地地区	2026/1/6 16:00	・湯梨浜町方地水 源地(湧水)、井戸 水で若干の濁りあ り	なし			なし	なし					なし				給水には影 響はなし

2 下水道

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区分	場所	被害確認 日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)
米子市	内浜	安倍300番地	R8.1.6 14:52	内浜処理場	・消化ガス緊急遮断弁の自動化装置故障 ・処理水配管から水漏れが発生	・緊急遮断弁については手動で対応する。 ・別途修繕予定	部品入手次第、修 繕対応
米子市	皆生	皆生温泉3丁 目18番地2	R8.1.6 14:52	皆生処理場	休止系統の汚泥掻き寄せ機が傾いている。	処理に影響をあたえないため、経過観察	処理系統を切り替 える際に修繕
			R8.1.6 16:05		分水槽に上がる階段の柵が倒れている。	処理に影響をあたえないため、経過観察	部品入手次第、修 繕対応
米子市	内浜	内町172番地	R8.1.6 15:09	中央ポンプ場	玄関ポーチが1cm程度沈下している。	施設入場に影響をあたえないため、修繕予定	必要に応じて実施

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区分	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区分	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区分	場所	被害確認 日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

3 農業集落排水

<処理施設・ポンプ場>

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	施設名	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

<管渠・マンホール>

■道路崩落等による管路破損

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■浸水によるマンホールポンプの機能停止

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

■マンホール・管渠の露出

市町村名	処理区名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

4 その他施設(浄化槽、小規模集合排水処理施設、コミュニティプラント等)

市町村名	施設名	場所	被害確認日時	被害状況等	対応状況	応急復旧 (見込み)

(別紙 8)

停電の発生状況

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

災害名：令和8年1月6日鳥根県東部を震源とする地震

集計日時：2026/01/07 09:00 現在

市町村	地域名	停電戸数	発生日時	復旧日時	発生原因	備考
米子市	大谷町他	約 480 戸	2026/1/6 16:41	2026/1/6 17:04	地震による設備の故障	
境港市	外江町他	約 310 戸	2026/1/6 15:12	2026/1/6 15:28	地震による設備の故障	
合計		約 790 戸				

*停電戸数は、発生時点の（最大かつ一時的な）戸数であり、短時間で復旧した戸数も含まれています。

公共交通機関の運行状況（鉄道、バス、船）

担当課：鳥取県輝く鳥取創造本部交通政策課

電話：０８５７－２６－７６４１

災害名：令和８年１月６日地震による災害

（集計日時：令和８年１月７日 ９時現在）

１ 鉄道

（１）特急列車等

列車名	区間	運行状況
スーパーはくと	倉吉・鳥取～大阪・京都	通常運行
スーパーいなば	鳥取～岡山	通常運行
やくも	出雲市～米子～岡山	通常運行
サンライズ出雲	出雲市～米子～東京	以下のサンライズ出雲号は運転取りやめ 【東京⇒高松・出雲市方面】 １月６日東京駅２１時５０分発 ～１月７日出雲市駅１０時００分着 【高松・出雲市方面⇒東京】 １月６日出雲市駅１８時５７分発 ～１月７日東京駅７時８分着
スーパーまつかぜ	鳥取～米子・益田	通常運行
スーパーおき	鳥取・米子～新山口	通常運行
はまかぜ	鳥取～大阪	通常運行

※１月７日始発から、全区間で通常運行再開

（２）普通列車

路線	区間	運行状況
山陰線	浜坂～米子	通常運行
因美線	鳥取～津山	通常運行
伯備線	米子～新見	通常運行
境線	米子～境港	通常運行
智頭急行	智頭～上郡	通常運行
若桜鉄道	郡家～若桜	通常運行

※１月６日２０時頃までに、全区間で通常運行再開

２ バス

（１）高速バス

方面	路線名	運行会社	運行状況
関西	鳥取～神戸・大阪	日交	通常運行
関西	倉吉～神戸・大阪	日交	通常運行
関西	米子～神戸・大阪	日交	通常運行
関西	米子～京都	日交	通常運行
関西	鳥取～姫路	日ノ丸	通常運行
山陽	鳥取・倉吉～広島	日ノ丸	通常運行
山陽	米子～広島	日交・日ノ丸	通常運行
山陽	米子(松江・出雲)～岡山	日ノ丸	通常運行
山陽	倉吉～岡山	日ノ丸	通常運行

(2) 路線バス

地区	路線名	運行会社	運行状況
東部	—	—	通常運行
中部	上井三朝線 穴鴨線 三朝線	日ノ丸	以下、雪の影響による変更あり 上井三朝線：三徳山駐車場～上吉原間運休 穴鴨線：木地山バス停を迂回運行 三朝線：片柴バス停を迂回運行
西部	—	—	通常運行

3 船（隠岐汽船）

運航会社	種別	運航状況
隠岐汽船	フェリー	通常運航（おき、くにが、しらしま）
	高速船	メンテナンスのため休航（令和8年2月28日まで）

公共交通機関の運行状況（航空便）

担当課：鳥取県観光交流局観光戦略課

電話：０８５７－２６－７０９９

災害名：令和８年１月６日地震による災害

（集計日時：令和８年１月７日９時００分現在）

１ 航空便（１月７日分）

① 鳥取砂丘コナン空港

<東京（羽田）⇒鳥取>

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
ANA291	06:55	08:15	到着済
ANA293	09:25	10:45	通常運航予定
ANA295	13:35	14:55	通常運航予定
ANA297	16:35	17:55	通常運航予定
ANA299	19:15	20:35	通常運航予定

<鳥取⇒東京（羽田）>

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
ANA292	07:05	08:15	到着済
ANA294	08:55	10:10	出発済
ANA296	11:25	12:40	通常運航予定
ANA298	15:35	16:50	通常運航予定
ANA300	18:35	19:50	通常運航予定

② 米子鬼太郎空港

<東京（羽田）⇒米子>

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
ANA381	06:50	08:15	到着済
ANA383	09:00	10:25	出発済
ANA1087	12:15	13:40	通常運航予定
ANA385	15:35	17:00	通常運航予定
ANA387	17:55	19:25	通常運航予定
ANA389	19:55	21:20	通常運航予定

<米子⇒東京（羽田）>

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
ANA382	07:20	08:40	到着済
ANA384	08:55	10:10	出発済
ANA386	11:05	12:25	通常運航予定
ANA1088	14:25	15:45	通常運航予定
ANA388	17:45	19:05	通常運航予定
ANA390	20:05	21:25	通常運航予定

＜ソウル⇒米子＞

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
RS745	13:20	14:50	通常運航予定

＜米子⇒ソウル＞

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
RS746	15:50	17:40	通常運航予定

＜台北⇒米子＞月曜日

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
IT724	8:40	12:00	

＜米子⇒台北＞月曜日

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
IT725	13:00	15:20	

＜台北⇒米子＞金曜日

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
IT724	13:25	16:50	

＜米子⇒台北＞金曜日

便名	出発予定時刻	到着予定時刻	運航状況
IT725	17:50	20:00	

臨時休業等の状況(公立学校)

担当課:鳥取県教育委員会事務局体育保健課

電話:0857-26-7527

災害名:令和8年1月6日地震による災害

(集計日時:令和8年1月7日 9時00分現在)

1 臨時休業等を行った学校数(令和8年1月7日)

学校	臨時休業	始業時間の変更	授業打ち切り	計
公立小中義務教育学校(全167校)	3	0	2	5
県立高等学校	全日制(全22校)	0	0	0
	定時制(全2校)	0	0	0
県立特別支援学校(全9校分校含む)	1	0	0	1
県立中学校(全1校)	0	0	0	0
計	4	0	2	6

2 臨時休業等の状況(始業時刻の変更を行った場合はその時刻を記入し、授業打ち切りを行った場合はその時刻と下校時刻を記入)

学校	該当日	臨時休業	始業時間の変更	授業打ち切り	摘要
鳥取東高等学校					
鳥取西高等学校					
鳥取商業高等学校					冬季休業中
鳥取工業高等学校					冬季休業中
鳥取湖陵高等学校					冬季休業中
鳥取緑風高等学校(定・通)					
青谷高等学校					冬季休業中
岩美高等学校					冬季休業中
八頭高等学校					
智頭農林高等学校					冬季休業中
倉吉東高等学校(全・定)					
倉吉西高等学校					
倉吉農業高等学校					冬季休業中
倉吉総合産業高等学校					冬季休業中
鳥取中央育英高等学校					冬季休業中
米子東高等学校(全・定)					冬季休業中
米子西高等学校					冬季休業中
米子高等学校					冬季休業中
米子南高等学校					冬季休業中
米子工業高等学校					
米子白鳳高等学校(定・通)					
境高等学校					冬季休業中
境港総合技術高等学校					冬季休業中
日野高等学校					冬季休業中

学校	該当日	臨時休業	始業時間の変更	授業打ち切り	摘要
鳥取盲学校					
鳥取聾学校					
鳥取養護学校					冬季休業中
白兎養護学校					冬季休業中
倉吉養護学校					冬季休業中
皆生養護学校					冬季休業中
米子養護学校					冬季休業中
琴の浦高等特別支援学校	令和8年1月7日	○			
鳥取聾学校ひまわり分校					冬季休業中
まなびの森学園					冬季休業中
鳥取市(全56校)					小学校4校は冬季休業中
米子市(全34校)					小学校全23校は冬季休業中
倉吉市(全15校)					小学校全10校は冬季休業中
境港市(全9校)					小学校全6校は冬季休業中
岩美町(全4校)					
八頭町(全5校)					冬季休業中
若桜町(全2校)					
智頭町(全2校)					冬季休業中
湯梨浜町(全4校)					
三朝町(全2校)					冬季休業中
北栄町(全4校)					小学校全2校は冬季休業中
琴浦町(全7校)					
南部町(全5校)	令和8年1月7日	2校(南部中、法勝寺中)			小学校全3校は冬季休業中
伯耆町(全6校)	令和8年1月7日			2校(岸本中、溝口中) ※午前中で打ち切り	小学校全4校は冬季休業中
日吉津村(全1校)					冬季休業中
大山町(全7校)					小学校全4校は冬季休業中
日南町(全2校)	令和8年1月7日	1校(日南中)			小学校1校は冬季休業中
日野町(全1校)					
江府町(全1校)					

臨時休業等の状況(私立学校)

担当課:鳥取県総務部教育学術課

電話:0857-26-7022

災害名:令和8年1月6日地震による災害

(集計日時:令和8年1月7日09時00分現在)

1 臨時休業等を行った学校数(1月7日分)

	私立中学校 (全3校)	私立高等学校 (全8校)	計
臨時休業	1	2	3
始業時間の変更	0	0	0
授業打ち切り	0	0	0
計	1	2	3

2 臨時休業等の状況

学校	該当日	臨時休業	始業時間の変更	授業打ち切り	摘要
青翔開智中学校					
湯梨浜学園中学校					
米子北斗中学校	令和8年1月7日	○			
鳥取敬愛高等学校					1/7冬季休業
鳥取城北高等学校					1/7冬季休業
青翔開智高等学校					
倉吉北高等学校					1/7冬季休業
湯梨浜学園高等学校					
米子北高等学校	令和8年1月7日	○			
米子北斗高等学校	令和8年1月7日	○			
米子松蔭高等学校					

教育関係施設被害状況

R8.1.7 (水) 午前9時00分時点

【市町村立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位：千円)	対応状況
第3報	米子市立明道小学校	校舎から体育館への通用口ドアの開閉不能、1cm程度の地盤沈下、体育館の柱の根本部分といぬばしりとの隙間拡大	検討中	修繕方法検討中
	米子市立就将小学校	校内数ヶ所クラック、1ヶ所足場のコンクリートが盛り上がってドアの開閉不能		
	米子市立車尾小学校	プールの外壁に亀裂		
	米子市立大篠津小学校	校舎外側の1階と3階の部分（窓の下の庇部分）に横向きのひび割れ		
	米子市立尚徳小学校	校舎横入口基礎にひび、雨除けにひび、調理場入口基礎にひび、校舎横に少々地割れ、玄関前スロープが動き隙間発生		
	米子市立五千石小学校	図書館の天井の一部が破損して落下、灯油庫の庇部分が破損して落下		
	米子市立淀江小学校	校舎の外壁の柱に亀裂		
	米子市立湊山中学校	揚水ポンプ異常により受水槽への水供給停止疑い		
	米子市立弓ヶ浜中学校	教室棟東側1階から2階への階段下にクラック発生		
	境港市立渡小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立外江小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ		
	境港市立境小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ、外壁柱ひび		
	境港市立上道小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立余子小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立中浜小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立第一中学校	楽器3台破損		
	境港市立第二中学校	校舎内エレベーター停止		
	境港市立第三中学校	ガラスひび割れ、武道場外壁柱亀裂、楽器1台破損		
	江府町立奥大山江府学園	校舎の柱に一部亀裂		
第2報	大山町立中山小学校	給食室の壁にひび		
	大山町立中山中学校	廊下の壁にひび		
	南部町立法勝寺中学校	天井パネル4枚落下、水道管破損1箇所		

【県立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位：千円)	対応状況
第3報	米子東高等学校	・既存クラックの割れ拡大 ・正門坂の、松の根の影響により隆起していたコンクリートがさらに隆起し、大きな段差発生 ・管理教室棟駐車場側入り口の元々隆起していたタイルがさらに隆起しタイルの間に隙間発生 ・勝田山の松が数本倒木	検討中	修繕方法検討中
	米子西高等学校	受水槽に水漏れ発生		
	米子高等学校（追加分）	プール床等のひび割れ		
	米子工業高等学校	実習機器故障（タンクから水漏れが発生等）、フラスコや工具箱が破損		
第2報	米子高等学校	ガラスの破損、屋内壁のひび割れ、石膏像の破損、管理棟～総合実習棟渡り廊下接合部の破損		
	米子南高等学校	玄関とロータリー部分の地面がずれて隙間が発生		
	米子白鳳高等学校	管理棟1階階段室の壁面にひび割れ		
	米子養護学校	C棟～D棟2階渡り廊下ESP部金具はずれ、中体育館西側金具剥離、B棟2階児童トイレ換気扇落ちかけ、D棟1階階段上がり部床シート浮き、C棟～D棟1階渡り廊下ESP部金具はずれ、D棟～E棟1階渡り廊下ESP部浮き		

県立スポーツ関係施設 被害状況（第1報）

1月7日 9:00 現在 スポーツ課

(1) 人的被害
なし

(2) 物的被害

施設名	建物被害状況
県立武道館 (米子市)	・主道場で落下物、脱落物、エントランスで亀裂あり →主道場については使用禁止 1/7以降に専門業者による安全確認を実施予定
東山水泳場 (米子市)	・調査中
米子産業体育館 (米子市)	・調査中
米子艇庫 (米子市)	・人的・物的被害なし
県営ライフル射撃場 (南部町)	・50m射場の外壁ブロックに亀裂あり →施設使用禁止
倉吉体育文化会館 (倉吉市)	・人的・物的被害なし
湖山艇庫 (鳥取市)	・人的・物的被害なし
障がい者体育センター (鳥取市)	・人的・物的被害なし
米子艇庫 (米子市)	・人的・物的被害なし

※前回報告内容からの変更はゴシックアンダーライン

文化施設 被害状況（第1報）

1月7日 9:00 現在 文化政策課

施設名	建物被害状況
エースパック未来中心 (倉吉市)	・大ホールの照明を吊っているブリッジのバランスをとっているカウンターウェイトがガードレールからはずれ、ブリッジを上下移動することができなくなっている。 ・利用者に影響はないが、音響反射板を前に出すことができなくなっている。 ・今日、業者に音響反射板を前に出してもらい、1／9のホールコンサートに対応できるようにはするが、照明を動かすことができるまでにどのぐらいの時間がかかるかは、これから調査する。
米子コンベンションセンター (米子市)	・屋外散水栓系統の漏水を確認。(子メーターにて確認) ・調査の結果、建物内で漏水がないことから、屋外の給水管が破損して漏水していると考えられる。 *漏水している屋外散水栓は普段使用していないことから、現在はバルブを閉めて漏水を止めている。