

別紙

- 1 品名・数量
 - ① 中高性能フィルタ 18 枚
 - ② プレフィルタ 18 枚
 - ③ フィルタ取替作業 1式

- 2 規格
 - ① 外寸 W610mm×H610mm×T150mm
材質 グラスペーパー
(既設品 ニッタ(株)製 型式:EP-65-F GO)
 - ② 外寸 W610mm×H610mm×T20mm
材質 不織布再生紙(ナイロン・ポリエステル)
アルミ枠付き
(既設品 ニッタ(株)製 型式:NT-20F(RM/600))

- 3 その他
 - (1) フィルタの捕集率は既設品と同等又は同等以上とすること。
 - (2) 2に指定する材質と異なる材質の製品で見積もりする場合は、事前に発注者の確認を受けること。
 - (3) フィルタは、納入場所に設置している下記の空気清浄装置に取り付けること。取り付けに必要な費用は見積額に含めること。
既設空気清浄装置 進和テック(株)製 FAN UNIT FFU-1 型式 FF-27
 - (4) 取り外したフィルタは付着物が飛散ないように梱包すること。