

| 記号・番号     | 機器名称              | 設置場所 |          | 台数             | 単位 | 機器仕様  | 付属電動機    |             |            | 保守点検 |       |     |     |
|-----------|-------------------|------|----------|----------------|----|---|----------|-------------|------------|------|-------|-----|-----|
|           |                   | 階    | 部屋名      |                |    |   | 電源       |             | 容量<br>(kW) | 対象   | 周期・内容 |     |     |
|           |                   |      |          |                |    |   | 相<br>(φ) | 電圧<br>(V)   |            |      | IN    | ON  | OFF |
| RH-201    | 吸収冷温水機            | 2    | 熱源機械室    | 1              | 台  | (パネル型ガス焚二重効用)<br>冷却能力:1.125kW(320USRT)、加熱能力:949kW<br>冷水量:2,300L/min(14℃→7℃)、温水量:2,300L/min(39.1℃→45℃)<br>冷却水量:3,750L/min(32℃→39℃)                                       | 3        | 200         | 16.4       |      | 2/Y   | 2/Y |     |
| AHP-401   | モジュール型空冷ヒートポンプチラー | 4    | 屋外機置場41  | 1              | 組  | (モジュール連結型)<br>冷却能力:1,260kW(60HP×7)、加熱能力:973kW(60HP×7)<br>(追掛時)冷水量:2,580L/min(14℃→7℃)、温水量:2,536L/min(39.5℃→45℃)<br>(蓄熱時)冷水量:2,580L/min(12℃→5℃)、温水量:2,517L/min(41.5℃→47℃) | (圧縮機)3   | 200         | (12.4×4)×7 |      |       | 1/Y |     |
| AHP-402   |                   |      |          | (クランクケースヒーター)3 |    |   | 200      | (0.037×4)×7 |            |      |       |     |     |
| AHP-403   |                   |      |          | (送風機)3         |    |   | 200      | (1.2×4)×7   |            |      |       |     |     |
| AHP-403   |                   |      |          | (ポンプ)3         |    |   | 200      | 3.7×7       |            |      |       |     |     |
| AHP-404   | モジュール型空冷ヒートポンプチラー | 4    | 屋外機置場41  | 1              | 組  | (モジュール連結型)<br>冷却能力:600kW(50HP×4)、加熱能力:600kW(50HP×4)<br>(追掛時)冷水量:1,229L/min(14℃→7℃)、温水量:1,178L/min(39.5℃→45℃)<br>(蓄熱時)冷水量:1,204L/min(12℃→5℃)、温水量:1,178L/min(41.5℃→47℃)   | (圧縮機)3   | 200         | (9.25×4)×4 |      |       | 1/Y |     |
| AHP-405   |                   |      |          | (クランクケースヒーター)3 |    |   | 200      | (0.037×4)×4 |            |      |       |     |     |
| AHP-405   |                   |      |          | (送風機)3         |    |   | 200      | (1.0×4)×4   |            |      |       |     |     |
| AHP-405   |                   |      |          | (ポンプ)3         |    |   | 200      | 3.7×4       |            |      |       |     |     |
| CT-1101   | 冷却塔               | 11   | 屋外機置場111 | 1              | 台  | (角型開放式、超低騒音、高層階仕様、内部配管型)<br>冷却能力:1,876kW、冷却水量:3,733L/min(39.2℃→32℃)   | (FAN)3   | 200         | 5.5×3      | ○    | 1/Y   | 1/Y |     |
| TEXC-201  | 膨張タンク(冷水系統)       | 2    | 熱源機械室    | 1              | 台  | 密閉式膨張タンク(ブラダー式) 有効容量:400L 膨張量: 320L   |          |             |            | ○    | 1/Y   |     |     |
| TEXC-202  |                   |      |          | 1              |    |   |          |             |            |      |       |     |     |
| TEXH-201  | 膨張タンク(温水系統)       | 2    | 熱源機械室    | 1              | 台  | 密閉式膨張タンク(ブラダー式) 有効容量:3000L 膨張量:2,400L   |          |             |            | ○    | 1/Y   |     |     |
| TEXH-202  |                   |      |          | 1              |    |   |          |             |            |      |       |     |     |
| TEXCH-201 | 膨張タンク(蓄熱冷温水系統)    | 2    | 熱源機械室    | 1              | 台  | 密閉式膨張タンク(ブラダー式) 有効容量:500L 膨張量: 400L   |          |             |            | ○    | 1/Y   |     |     |
| TEXCH-202 |                   |      |          | 1              |    |   |          |             |            |      |       |     |     |

(2)中央熱源付帯設備

| 記号・番号    | 機器名称               | 設置場所 |       | 台数 | 単位 | 機器仕様  | 付属電動機    |           |            | 保守点検 |     | 部品交換 |
|----------|--------------------|------|-------|----|----|---|----------|-----------|------------|------|-----|------|
|          |                    | 階    | 部屋名   |    |    |   | 電源       |           | 容量<br>(kW) | 対象   | 周期  |      |
|          |                    |      |       |    |    |   | 相<br>(φ) | 電圧<br>(V) |            |      |     |      |
| PCD-201  | 冷却水ポンプ(吸収冷温水機系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 150φ×150φ×3.750L/min×289kPa | 3        | 200       | 27.0       | ○    | 1/Y |      |
| PCH1-201 | 冷温水一次ポンプ(吸収冷温水機系統) | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 100φ×80φ×2.300L/min×170kPa  | 3        | 200       | 11.0       | ○    | 1/Y |      |
| PCH1-203 | 冷温水一次ポンプ(熱交換器系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 125φ×100φ×2.435L/min×130kPa | 3        | 200       | 7.5        | ○    | 1/Y |      |
| PCH1-204 |                    | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 7.5        | ○    | 1/Y |      |
| PC2-201  | 冷水二次ポンプ            | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 150φ×125φ×4.600L/min×480kPa | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PC2-202  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PC2-203  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PC2-204  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PH2-201  | 温水二次ポンプ            | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 150φ×125φ×4.600L/min×520kPa | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PH2-202  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PH2-203  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PH2-204  |                    |      |       | 1  | 台  |   | 3        | 200       | 55.0       | ○    | 1/Y |      |
| PSCH-201 | 冷温水蓄熱ポンプ(熱交換器系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 125φ×100φ×2.210L/min×390kPa | 3        | 200       | 22.0       | ○    | 2/Y |      |
| PSCH-202 | 冷温水蓄熱ポンプ(熱交換器系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 125φ×100φ×2.210L/min×390kPa | 3        | 200       | 22.0       | ○    | 2/Y |      |
| PCCH-201 | 冷温水放熱ポンプ(熱交換器系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 125φ×100φ×2.435L/min×390kPa | 3        | 200       | 22.0       | ○    | 2/Y |      |
| PCCH-202 | 冷温水放熱ポンプ(熱交換器系統)   | 2    | 熱源機械室 | 1  | 台  | (渦巻型)インバータ制御 4極 125φ×100φ×2.435L/min×390kPa | 3        | 200       | 22.0       | ○    | 2/Y |      |

## (3) 空気調和機

| 記号・番号    | 機器名称                | 系統             | 設置場所 |         | 台数 | 単位 | 機器仕様                |                     |       |       |       | 電源     |      |        |         |      |       | 保守点検   |      |       | 部品交換 |     |        |    |             |
|----------|---------------------|----------------|------|---------|----|----|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|------|-------|------|-----|--------|----|-------------|
|          |                     |                | 階    | 部屋名     |    |    | 風量                  | うち外気                | 機外静圧  | 加湿方法  | 有効加湿量 | 送風機    |      |        | 排(還)風機械 |      |       | 蒸気発生器  |      |       |      | 対象  | 周期・内容  |    |             |
|          |                     |                |      |         |    |    | (m <sup>3</sup> /h) | (m <sup>3</sup> /h) | (Pa)  |       |       | (kg/h) | 相(φ) | 電圧(V)  | 容量(kW)  | 相(φ) | 電圧(V) | 容量(kW) | 相(φ) | 電圧(V) |      |     | 容量(kW) | IN | ON          |
| AC-101   | コンパクト形空気調和機         | 講堂(南エリア)       | 1    | 空調機械室3  | 1  | 台  | 16,800              | 5,300               | 550   | 気化式   | 37.3  | 3      | 200  | 11.0   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-201   | ユニット形空気調和機          | ホール            | 2    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 20,940              | 4,750               | 700   | 気化式   | 11.4  | 3      | 200  | 15.0   | 3       | 200  | 11.0  | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    | Vベルト(給気・還気) |
| ACO-306  | ユニット形空気調和機          | 外来ホール          | 3    | 空調機械室4  | 1  | 台  | 6,910               | 6,910               | 600   | 気化式   | 42.0  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-401   | コンパクト形空気調和機         | OP室1           | 4    | 空調機械室7  | 1  | 台  | 4,000               | 650                 | 1,100 | 電極式蒸気 | 9.7   | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-402   | コンパクト形空気調和機         | OP室2           | 4    | 空調機械室5  | 1  | 台  | 14,600              | 1,500               | 1,050 | 電極式蒸気 | 22.1  | 3      | 200  | 11.0   | -       | -    | -     | 3      | 200  | 26.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-403   | コンパクト形空気調和機         | OP室3           | 4    | 空調機械室9  | 1  | 台  | 8,200               | 820                 | 800   | 電極式蒸気 | 12.1  | 3      | 200  | 5.5    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 18.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-404   | コンパクト形空気調和機         | OP室4           | 4    | 空調機械室8  | 1  | 台  | 5,000               | 850                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 12.2  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-405   | コンパクト形空気調和機         | OP室5           | 4    | 空調機械室8  | 1  | 台  | 4,500               | 720                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 10.7  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 18.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-406   | コンパクト形空気調和機         | OP室6           | 4    | 空調機械室7  | 1  | 台  | 5,000               | 820                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 12.0  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 18.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-407   | コンパクト形空気調和機         | OP室7           | 4    | 空調機械室7  | 1  | 台  | 4,500               | 720                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 11.0  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-408   | コンパクト形空気調和機         | OP室8           | 4    | 空調機械室7  | 1  | 台  | 4,500               | 720                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 11.0  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-409   | コンパクト形空気調和機         | OP室9           | 4    | 空調機械室6  | 1  | 台  | 4,000               | 820                 | 1,050 | 電極式蒸気 | 9.9   | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| AC-410   | コンパクト形空気調和機         | OP室10          | 4    | 空調機械室6  | 1  | 台  | 4,890               | 1,090               | 1,050 | 電極式蒸気 | 16.9  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 11.3  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-101  | コンパクト形空気調和機         | 剖検             | 1    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 7,630               | 7,630               | 500   | 気化式   | 46.9  | 3      | 200  | 5.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-102  | コンパクト形空気調和機         | エントランスホール      | 2    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 3,670               | 3,670               | 650   | 気化式   | 21.7  | 3      | 200  | 2.2    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-201  | コンパクト形空気調和機         | レストラン          | 3    | 空調機械室4  | 1  | 台  | 13,070              | 13,070              | 550   | 気化式   | 79.7  | 3      | 200  | 7.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-202  | コンパクト形空気調和機         | 医療事務・健診        | 2    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 4,430               | 4,430               | 550   | 気化式   | 26.2  | 3      | 200  | 2.2    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-203  | ユニット形空気調和機          | 救命救急病棟         | 3    | 空調機械室3  | 1  | 台  | 14,820              | 14,820              | 650   | 気化式   | 103.7 | 3      | 200  | 7.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-204  | コンパクト形空気調和機         | 薬剤             | 2    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 8,220               | 8,220               | 550   | 気化式   | 46.7  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-205  | コンパクト形空気調和機         | 血管撮影・内視鏡・リニアック | 2    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 11,290              | 11,290              | 650   | 気化式   | 82.1  | 3      | 200  | 7.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-206  | コンパクト形空気調和機         | RI             | 2    | 熱源機械室   | 1  | 台  | 6,110               | 6,110               | 500   | 気化式   | 44.2  | 3      | 200  | 3.7    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-207  | ユニット形空気調和機          | 放射線            | 3    | 空調機械室3  | 1  | 台  | 7,980               | 7,980               | 650   | 気化式   | 58.2  | 3      | 200  | 5.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-301  | コンパクト形空気調和機         | 外来(北側)         | 3    | 空調機械室4  | 1  | 台  | 16,550              | 16,550              | 650   | 気化式   | 114.8 | 3      | 200  | 11.0   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-302  | コンパクト形空気調和機         | 外来(南側)         | 3    | 空調機械室3  | 1  | 台  | 13,570              | 13,570              | 600   | 気化式   | 93.4  | 3      | 200  | 7.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-303  | コンパクト形空気調和機         | 化学療法・中央処置      | 3    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 14,600              | 14,600              | 550   | 気化式   | 96.6  | 3      | 200  | 11.0   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-304  | コンパクト形空気調和機         | 検体検査・病理検査      | 3    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 16,755              | 16,755              | 550   | 気化式   | 84.9  | 3      | 200  | 11.0   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-305  | ユニット形空気調和機          | 厨房             | 4    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 33,940              | 33,940              | 700   | 気化式   | 208.3 | 3      | 200  | 18.5   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-401  | ユニット形空気調和機          | ICU            | 4    | 空調機械室4  | 1  | 台  | 2,910               | 2,910               | 900   | 電極式蒸気 | 31.9  | 3      | 200  | 1.9×2  | -       | -    | -     | 3      | 200  | 33.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-402  | コンパクト形空気調和機         | HCU・透析         | 4    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 4,570               | 4,570               | 550   | 気化式   | 30.9  | 3      | 200  | 2.2    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-403  | コンパクト形空気調和機         | 中材             | 4    | 空調機械室3  | 1  | 台  | 10,365              | 10,365              | 500   | 気化式   | 77.4  | 3      | 200  | 7.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-404  | コンパクト形空気調和機         | OP諸室           | 4    | 空調機械室8  | 1  | 台  | 8,800               | 8,800               | 600   | 気化式   | 54.1  | 3      | 200  | 5.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-405  | ユニット形空気調和機          | 病棟(南側)         | 4    | 空調機械室1  | 1  | 台  | 50,180              | 50,180              | 1,150 | 気化式   | 397.9 | 3      | 200  | 22×2   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-406  | ユニット形空気調和機          | 病棟(北側)         | 4    | 空調機械室2  | 1  | 台  | 54,480              | 54,480              | 1,150 | 気化式   | 431.5 | 3      | 200  | 22×2   | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-501  | ユニット形空気調和機          | NICU・GCU       | 5    | 空調機械室   | 1  | 台  | 3,950               | 3,950               | 950   | 電極式蒸気 | 53.0  | 3      | 200  | 1.9×2  | -       | -    | -     | 3      | 200  | 48.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-502  | コンパクト形空気調和機         | 分娩             | 5    | 空調機械室   | 1  | 台  | 2,880               | 2,880               | 500   | 電極式蒸気 | 32.1  | 3      | 200  | 1.5    | -       | -    | -     | 3      | 200  | 33.8  | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-601  | コンパクト形空気調和機         | リハビリ           | 5    | 空調機械室   | 1  | 台  | 4,610               | 4,610               | 600   | 気化式   | 9.7   | 3      | 200  | 3.7    | 3       | 200  | 1.5   | -      | -    | -     | ○    | 2/Y |        |    |             |
| ACO-1001 | コンパクト形空気調和機(直膨型空調機) | 感染病棟           | 11   | 空調機械室   | 1  | 台  | 3,500               | 3,500               | 500   | 気化式   | 22.8  | 3      | 200  | 1.5    | -       | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 1/Y |        |    |             |
| -        | 同上パッケージ屋外機          | -              | 11   | 屋外機置場11 | 1  | 台  | -                   | -                   | -     | -     | -     | 3      | 200  | 9.98×2 | (COMP)  | -    | -     | -      | -    | -     | ○    | 1/Y |        |    |             |

## (4)送風機

| 機器番号     | 系統名                  | 種別 | 形式                        | 設置場所 |           |    |    | 風量<br>(m <sup>3</sup> /h) | 機外静圧<br>(Pa) | 付属電動機 |    |            | 保守点検   |       | 部品交換 |       |      |      |      |   |
|----------|----------------------|----|---------------------------|------|-----------|----|----|---------------------------|--------------|-------|----|------------|--------|-------|------|-------|------|------|------|---|
|          |                      |    |                           | 階    | 場所        | 台数 | 単位 |                           |              | 番手    | 電源 | 容量<br>(kW) | 対象     | 周期・内容 | Vベルト | ベアリング |      | ブロー  |      |   |
|          |                      |    |                           |      |           |    |    |                           |              |       |    |            |        |       |      | モータ側  | 送風機側 | モータ側 | 送風機側 |   |
| 給気ファン    |                      |    |                           |      |           |    |    |                           |              |       |    |            |        |       |      |       |      |      |      |   |
| FS-101   | 1階厨房排水機械室            | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 1    | 厨房排水機械室   | 1  | 台  | 2 1/2                     | 5,050        | 350   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    | - |
| FS-105   | 1階感染/検査排水設備          | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 1    | 感染/検査排水設備 | 1  | 台  | 2                         | 2,660        | 300   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    | - |
| FS-106   | 1階 講堂                | OA | RA用ファン 軸流ファン              | 1    | 空調機械室3    | 1  | 台  | 5                         | 10,200       | 200   | 3  | 200        | 2,200  | ○     | 2/Y  | ○     | ○    | -    | -    | - |
| FS-201-1 | 2階熱源機械室 一般換気         | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 3 1/2                     | 11,600       | 350   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    | - |
| FS-201-2 | 2階熱源機械室 燃焼空気用        | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 1 1/2                     | 2,260        | 350   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-204   | 2階ガバナ室               | OA | ストレートシロッコファン 給気用          | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 1 1/4                     | 450          | 250   | 3  | 200        | 0,176  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-301   | 3階特高電気室              | OA | 消音形ストレートシロッコファン           | 3    | 特高電気室     | 1  | 台  | 2 1/2                     | 5,330        | 300   | 3  | 200        | 3,300  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-302   | 3階電気室2               | OA | 消音形ストレートシロッコファン           | 3    | 電気室2      | 1  | 台  | 2 1/2                     | 5,180        | 350   | 3  | 200        | 3,300  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-303-1 | 3階ボイラー室 一般換気用        | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 3    | ボイラー室     | 1  | 台  | 2                         | 3,400        | 300   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FS-303-2 | 3階ボイラー室 BHW-301燃焼空気用 | OA | ストレートシロッコファン              | 3    | ボイラー室     | 1  | 台  | 1 1/4                     | 635          | 250   | 3  | 200        | 0,175  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-303-3 | 3階ボイラー室 BHW-302燃焼空気用 | OA | ストレートシロッコファン              | 3    | ボイラー室     | 1  | 台  | 1 1/4                     | 635          | 250   | 3  | 200        | 0,175  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-303-4 | 3階ボイラー室 BHW-303燃焼空気用 | OA | ストレートシロッコファン              | 3    | ボイラー室     | 1  | 台  | 1 1/4                     | 637          | 250   | 3  | 200        | 0,175  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-401   | 4階電気 ボイラー室           | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 4    | 空調機械室3    | 1  | 台  | 3                         | 6,400        | 250   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-402   | 4階非常用発電機室            | OA | ストレートシロッコファン              | 4    | 非常用発電機室   | 1  | 台  | 1 1/2                     | 1,800        | 400   | 3  | 200        | 0,738  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-403   | 4階電気室1               | OA | ストレートシロッコファン              | 4    | 電気室1      | 1  | 台  | 2                         | 2,760        | 250   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FS-1101  | 11階電気室               | OA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 11   | 電気室       | 1  | 台  | 3                         | 6,250        | 350   | 3  | 200        | 2,200  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| 排気ファン    |                      |    |                           |      |           |    |    |                           |              |       |    |            |        |       |      |       |      |      |      |   |
| FE-101   | 1階、講堂・解剖エリア          | EA | 消音BOX付ストレートシロッコファン        | 1    | 空調機械室4    | 1  | 台  | 1 3/4×2                   | 7,080        | 250   | 3  | 200        | 2,640  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-103   | 1階エントランス             | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 1    | 前室2       | 1  | 台  | 2 1/2                     | 3,550        | 200   | 3  | 200        | 1,270  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-104   | 1階解剖エリア              | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 3                         | 7,830        | 1100  | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | ○    | -    |   |
| FE-109   | 1階厨房排水機械室、一般ゴミ庫、厨介庫  | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置      | 1    | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 2 1/2                     | 5,930        | 700   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-111   | 1階圧縮空気機械室            | EA | ストレートシロッコファン              | 2    | 圧縮空気機械室   | 2  | 台  | 2                         | 2,000        | 150   | 3  | 200        | 0,738  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-112   | 1階吸引機械室              | EA | ストレートシロッコファン              | 1    | 吸引機械室     | 2  | 台  | 1 1/2                     | 1,200        | 150   | 3  | 200        | 0,286  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-113   | 1階感染/検査排水設備          | EA | 片吸込みシロッコファン 天吊型           | 1    | 感染/検査排水設備 | 1  | 台  | 2                         | 3,060        | 350   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-120   | 免震層排気                | EA | 片吸込みシロッコファン 床置き型          | 1    | 免震層       | 1  | 台  | 3 1/2                     | 9,700        | 250   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-121   | 免震層排気                | EA | 片吸込みシロッコファン 床置き型          | 1    | 免震層       | 1  | 台  | 3 1/2                     | 9,700        | 100   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-122   | 免震層排気                | EA | 片吸込みシロッコファン 床置き型          | 1    | 免震層       | 1  | 台  | 3 1/2                     | 9,700        | 100   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-201   | 2階レストラン              | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型(片持形) 屋外設置 | 4    | 屋外機置場46   | 1  | 台  | 3                         | 9,220        | 650   | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | ○     | ○    | -    | -    |   |
| FE-202   | 2階コンビニ/イトイン/理容室      | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 2    | 空調機械室1    | 1  | 台  | 1 1/2                     | 1,850        | 300   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | ○     | ○    | -    | -    |   |
| FE-203   | 2階コンビニフード排気          | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型(片持形) 屋外設置 | 2    | 屋外機置場42   | 1  | 台  | 1 1/2                     | 2,000        | 300   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | ○     | ○    | -    | -    |   |
| FE-204   | 2階事務室・健診             | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 2    | 空調機械室1    | 1  | 台  | 2002/1/2                  | 4,430        | 350   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | ○    | -    | -    |   |
| FE-205   | 2階救急救命病棟             | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 2    | 空調機械室1    | 1  | 台  | 3 1/2                     | 12,490       | 700   | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | ○    | -    |   |
| FE-206   | 2階救急1床室1 陰圧用         | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 1    | 救急1床室1    | 1  | 台  | 1 1/4                     | 230          | 100   | 1  | 100        | 0,039  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-207   | 2階救急1床室2 陰圧用         | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 1    | 救急1床室2    | 1  | 台  | 1 1/4                     | 250          | 100   | 1  | 100        | 0,064  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-208   | 2階救急処置 個室 陰圧用        | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 1    | 救急病室      | 1  | 台  | 1 1/4                     | 240          | 150   | 1  | 100        | 0,064  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-209   | 2階小児処置 個室 陰圧用        | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | ホ-ル6      | 1  | 台  | 1 1/4                     | 180          | 200   | 1  | 100        | 0,064  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-210   | 2階診察室(小児6)陰圧用        | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | ホ-ル6      | 1  | 台  | 1 1/4                     | 240          | 200   | 1  | 100        | 0,087  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-211   | 2階薬剤調剤室              | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 2    | 空調機械室2    | 1  | 台  | 2 1/2                     | 4,310        | 400   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-212   | 2階安全キャビネット(抗癌剤調整室)   | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 2 1/2                     | 3,830        | 1000  | 3  | 200        | 2,200  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | ○    | -    |   |
| FE-214   | 2階アンギオ・内視鏡・リニアク      | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 3                         | 7,550        | 450   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | ○    | -    |   |
| FE-215   | 2階内視鏡 洗浄室3 強制排気      | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 2    | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 1                         | 1,400        | 450   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-217   | 2階RI                 | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 2 1/2                     | 6,310        | 1600  | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | ○    | -    |   |
| FE-218   | 2階放射線                | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 2 1/2                     | 7,050        | 600   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | ○    | -    |   |
| FE-219   | 2階透視室1 陰圧用           | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | 放射線操作室1   | 1  | 台  | 1 1/2                     | 720          | 250   | 3  | 200        | 0,290  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-220   | 2階透視室2 陰圧用           | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | 放射線操作室1   | 1  | 台  | 1 1/4                     | 590          | 250   | 3  | 200        | 0,176  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-222   | 2階熱源機械室              | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 3 1/2                     | 11,600       | 250   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-223   | 2階MRI室1緊急排気          | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | MRICPU室2  | 1  | 台  | 1 3/4                     | 2,050        | 300   | 3  | 200        | 0,738  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-224   | 2階MRI室2緊急排気          | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 2    | MRICPU室2  | 1  | 台  | 1 3/4                     | 2,050        | 300   | 3  | 200        | 0,738  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-225   | 2階ガバナ室               | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型(安全増防爆型)    | 2    | 熱源機械室     | 1  | 台  | 1                         | 450          | 250   | 3  | 200        | 0,200  | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-228   | 2階診察室(小児5)陰圧         | EA | ストレートシロッコファン              | 2    |           | 1  | 台  | 1 1/4                     | 300          | 300   | 1  | 100        | 0,133  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-301   | 3階WC(ホ-ル)・外来ホ-ル      | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 3    | 空調機械室4    | 1  | 台  | 2 1/2                     | 6,910        | 530   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-302   | 3階外来(北側)             | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 3    | 空調機械室4    | 1  | 台  | 4                         | 16,550       | 530   | 3  | 200        | 7,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-311   | 3階外来(南側)/生理検査        | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 3    | 空調機械室3    | 1  | 台  | 3 1/2                     | 13,570       | 450   | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-315   | 3階化学療法/中央処置          | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型           | 3    | 空調機械室2    | 1  | 台  | 3 1/2                     | 10,880       | 650   | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-316   | 3階抗癌剤調整室(陰圧)         | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 2 1/2                     | 2,680        | 900   | 3  | 200        | 2,200  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-318   | 3階検体検査/病理検査          | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 FRP製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 3 1/2                     | 16,576       | 1350  | 3  | 200        | 11,000 | ○     | 2/Y  | ○     | -    | ○    | ○    |   |
| FE-320   | 3階厨房                 | EA | 片吸込ターボファン 床置き型(片持形) 屋外設置  | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 8                         | 31,520       | 1400  | 3  | 200        | 22,000 | ○     | 2/Y  | ○     | -    | -    | -    |   |
| FE-322   | 3階特高電気室              | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 3    | 特高電気室     | 1  | 台  | 3                         | 5,330        | 200   | 3  | 200        | 3,000  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-323   | 3階電気室2               | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 3    | 空調機械室2    | 1  | 台  | 3                         | 5,180        | 200   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-324   | 3階ボイラー室              | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 3    | ボイラー室     | 1  | 台  | 2 1/2                     | 3,400        | 200   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-401   | 4階ICU                | EA | ストレートシロッコファン              | 4    | 空調機械室4    | 2  | 台  | 1 1/2                     | 1,455        | 500   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-402   | 4階HCU/透析             | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 4    | 空調機械室2    | 1  | 台  | 2 1/2                     | 4,570        | 400   | 3  | 200        | 1,500  | ○     | 2/Y  | -     | -    | ○    | -    |   |
| FE-405   | 4階洗浄/組立/既滅菌          | EA | 片吸込シロッコファン 床置き型 屋外設置 SUS製 | 11   | 屋外機置場111  | 1  | 台  | 3                         | 8,340        | 550   | 3  | 200        | 3,700  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-406   | 4階OPホ-ル              | EA | ストレートシロッコファン              | 4    | 空調機械室8    | 1  | 台  | 4                         | 13,900       | 450   | 3  | 200        | 5,500  | ○     | 1/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-407   | 4階BCR前室              | EA | 片吸込シロッコファン 天吊型            | 4    | 空調機械室9    | 1  | 台  | 2                         | 2,320        | 200   | 3  | 200        | 0,750  | ○     | 2/Y  | -     | -    | -    | -    |   |
| FE-408   | 4階OP室10              | EA | 消音形ストレートシロッコファン           | 4    | 空調機械室6    | 1  | 台  | 1 1/2                     | 1,090        | 200   | 1  | 100        | 0,4    |       |      |       |      |      |      |   |

## (5)エアコン

| 機器番号     | 系統名               | 能力(kw) |       | 台数 | 保守点検 |       | 部品交換<br>Vベルト |
|----------|-------------------|--------|-------|----|------|-------|--------------|
|          |                   | 冷房     | 暖房    |    | 対象   | 周期・内容 |              |
| ビルマルチ    |                   |        |       |    |      |       |              |
| ACM-101  | 本館 1階 エントランスホール   | 112.0  | 125.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-102  | 本館 1階 剖検          | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-103  | 本館 1階 圧縮機械室       | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-104  | 本館 1階 警備室         | 22.4   | 35.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-201  | 本館 2階 レストラン客席     | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-202  | 本館 2階 イートイン客席     | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-203  | 本館 2階 レストラン厨房     | 61.5   | 69.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-204  | 本館 2階 コンビニエンスストア  | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-205  | 本館 2階 患者支援・検診     | 20.0   | 22.4  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-207  | 本館 2階 小児外来        | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-208  | 本館 2階 救急処置・救急外来   | 85.0   | 95.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-209  | 本館 2階 救急スタッフ・当直   | 67.0   | 77.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-210  | 本館 2階 救急病棟        | 122.0  | 140.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-211  | 本館 2階 薬剤          | 118.0  | 132.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-212  | 本館 2階 血管撮影室2, 4他  | 67.0   | 77.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-213  | 本館 2階 血管撮影室1, 3他  | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-214  | 本館 2階 血管撮影CPU     | 40.0   | 45.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-215  | 本館 2階 血管撮影CPU     | 40.0   | 45.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-216  | 本館 2階 放射線治療室他     | 22.4   | 25.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-217  | 本館 2階 放射線治療操作室他   | 61.5   | 69.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-218  | 本館 2階 内視鏡         | 50.0   | 56.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-219  | 本館 2階 RI部門        | 50.0   | 56.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-220  | 本館 2階 RI部門        | 22.4   | 25.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-221  | 本館 2階 放射線         | 67.0   | 77.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-222  | 本館 2階 放射線         | 56.0   | 63.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-223  | 本館 2階 放射線         | 122.0  | 140.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-224  | 本館 2階 MRI         | 112.0  | 125.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-225  | 本館 2階 リニアック室1     | 20.0   | 22.4  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-301  | 本館 3階 検体検査部門      | 61.5   | 69.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-302  | 本館 3階 検体検査部門      | 85.0   | 95.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-303  | 本館 3階 厨房部門調理室     | 128.0  | 145.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-304  | 本館 3階 厨房部門その他     | 150.0  | 165.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-305  | 本館 3階 防災センター      | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-401  | 本館 4階 手術ホール       | 150.0  | 165.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-402  | 本館 4階 手術諸室        | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-403  | 本館 4階 手術BCR前室・操作室 | 22.4   | 25.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-404  | 本館 4階 ICUベッド      | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-405  | 本館 4階 ICU         | 50.0   | 56.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-406  | 本館 4階 HCU諸室       | 56.0   | 63.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-407  | 本館 4階 HCU諸室・透析    | 112.0  | 125.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-408  | 本館 4階 中材部門        | 112.0  | 125.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-409  | 本館 4階 ME          | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-410  | 本館 4階 家族控他        | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-411  | 本館 4階 電気室3        | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-412  | 本館 4階 電気室3        | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-501  | 本館 5階 GCU         | 61.5   | 69.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-502  | 本館 5階 NICU部門      | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-503  | 本館 5階 NICU部門      | 40.0   | 45.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-504  | 本館 5階 分娩          | 73.0   | 82.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-505  | 本館 5階 北病棟コア       | 56.0   | 63.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-506  | 本館 5階 北病棟廊下他      | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-507  | 本館 5階 南病棟コア       | 56.0   | 63.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-508  | 本館 5階 南病棟廊下他      | 40.0   | 45.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-509  | 本館 5階 MFICU部門     | 22.4   | 25.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-601  | 本館 6階 リハビリ部門      | 145.0  | 160.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-602  | 本館 6階 リハビリ部門      | 61.5   | 69.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-603  | 本館 6階 北病棟コア       | 73.0   | 82.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-604  | 本館 6階 北病棟廊下他      | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-605  | 本館 6階 南病棟コア       | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-606  | 本館 6階 南病棟廊下他      | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-701  | 本館 7階 事務室他        | 128.0  | 145.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-702  | 本館 7階 院長室他        | 106.0  | 118.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-703  | 本館 7階 図書館他        | 112.0  | 125.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-704  | 本館 7階 仮眠室         | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-705  | 本館 7階 医局          | 106.0  | 118.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-706  | 本館 7階 医局・研修医室     | 122.0  | 140.0 | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-801  | 本館 8階 北病棟コア       | 73.0   | 82.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-802  | 本館 8階 北病棟廊下他      | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-803  | 本館 8階 南病棟コア       | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-804  | 本館 8階 南病棟廊下他      | 40.0   | 45.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-901  | 本館 9階 北病棟コア       | 73.0   | 82.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-902  | 本館 9階 北病棟廊下他      | 50.0   | 56.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-903  | 本館 9階 南病棟コア       | 33.5   | 37.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-904  | 本館 9階 南病棟廊下他      | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1001 | 本館 10階 北病棟コア      | 85.0   | 95.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1002 | 本館 10階 北病棟廊下他     | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1003 | 本館 10階 南病棟コア      | 28.0   | 31.5  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1004 | 本館 10階 南病棟廊下他     | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1101 | 本館 11階 病棟コア       | 85.0   | 95.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1102 | 本館 11階 病棟廊下他      | 77.5   | 90.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1103 | 本館 11階 無菌病棟       | 45.0   | 50.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACM-1104 | 本館 11階 無菌病棟       | 56.0   | 63.0  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACMG-201 | 別館 2階 中央更衣室(女子)系統 | 106.0  | 118.0 |    | 対象外  | 1/Y   |              |
|          |                   |        |       | 82 |      |       |              |
| パッケージ    |                   |        |       |    |      |       |              |
| ACP-205  | 本館 2階 PET室1       | 22.4   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-207  | 本館 2階 放射線治療室1     | 20.0   | 22.4  | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-302  | 本館 3階 UPS室        | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-303  | 本館 3階 UPS室        | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-304  | 本館 3階 電気室2        | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-305  | 本館 3階 電気室2        | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-307  | 本館 3階 特高電気室       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-308  | 本館 3階 特高電気室       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-309  | 本館 3階 特高電気室       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-310  | 本館 3階 特高電気室       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-405  | 本館 4階 電気室1        | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-406  | 本館 4階 電気室1        | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-701  | 本館 7階 サーバー室       | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-702  | 本館 7階 サーバー室       | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-703  | 本館 7階 サーバー室       | 40.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-1101 | 本館 11階 電気室4       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
| ACP-1102 | 本館 11階 電気室4       | 50.0   | -     | 1  | ○    | 1/Y   |              |
|          |                   |        |       | 17 |      |       |              |