

鳥取地区工業用水道 水質測定結果（電気伝導率ほか）

令和8年度

測定日	時間	アルカリ度	電気伝導率 (mS/m)		塩化物イオン 濃度(mg/L)		備考
		浄水	浄水	原水(河川水)	浄水	原水(河川水)	
通常時	(参考)	20	10	10		10	
連絡基準		—	35	35		—	ユーザーへの緊急連絡基準値
8月17日 月	8:10	29.3	11.0	11.6		8.6	
	16:10	30.4	11.4	11.6		8.6	
	23:09	30.8	11.5	11.3			
8月18日 火	8:10	30.5	11.6	11.5		8.7	
	16:05	31.5	11.6	11.2		8.1	
	23:00	31.5	11.6	11.8			
8月19日 水	8:35	31.5	10.9	11.6		8.2	
	16:15	32.5	12.0	11.5		8.2	
	23:11	32.3	12.3	12.0			
8月20日 木	8:05	31.7	12.1	12.3		9.6	
	16:05	33.6	12.1	11.7		8.4	
	23:35	32.5	12.1	11.8			
8月21日 金	8:05	32.1	12.4	12.4		9.4	
	16:10	32.6	12.2	11.4		8.2	
	23:00	32.5	11.7	11.7			
8月22日 土	7:25	32.0	12.1	12.2			
	16:45	33.3	12.8	11.5			
	23:45	32.6	12.7	12.2			
8月23日 日	6:20	32.7	12.7	12.4			
	16:00	33.4	12.3	11.8			
	23:40	33.5	12.0	11.6			
8月24日 月	8:05	32.9	11.9	11.9		9.0	
	16:05	33.9	12.1	11.4		8.2	
	23:00	33.2	12.1	12.1			
8月25日 火	8:05	32.7	12.0	12.1		9.2	
	12:50	34.1	12.4	89			河川水電気伝導率35ms/m超過
	16:20	34.3	13.1	177		493	河川水電気伝導率、塩化物イオン濃度急激上昇
	21:20		34.5		58.3		
	23:10	33.0	29.1	16.2			
8月26日 水	7:40	33.4	21.8	22.4		29.9	
8月27日 木							
8月28日 金							