

回答書

県立学校及び県立博物館緊急地震速報受信機整備業務に係る質問について、以下のとおり回答します。

番号	質問事項	回答
1	放送設備情報各施設の放送設備（アンプ等の型番情報含む）について、メーカー名・型番・設置年度・接続方式（接点起動、音声入力仕様等）が分かる資料をご提示いただくことは可能でしょうか。	放送設備のメーカー名、型番情報に関する資料を追加しました。設置年度等の情報については、保有しておりません。
2	現地調査見積積算のための現地調査は可能でしょうか。また、現地調査が不可の場合は既設機器及び接続状況が確認できる写真・図面等の提供は可能でしょうか。	現地調査を希望される場合は、発注者へ現地で調査する内容を一報のうえ、各納入場所と日時について個別に調整してください。
3	ラックマウント対象ラックマウント設置対象施設について、既設ラックの仕様（19 インチラックの有無、空き U 数、奥行寸法等）が分かる資料はありますでしょうか。	保有しておりません。
4	LAN 環境「インターネット接続環境及び LAN 配線は発注者が別途整備する」とありますが、設置場所までの LAN ポート提供及び IP アドレス設定作業は発注者側対応との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	ネットワーク設定各施設の IP アドレス設定方法（固定 IP または DHCP 利用）について方針がございましたらご教示願います。	納入場所のうち学校については発注者が払い出す固定 IP アドレス、博物館については DHCP での利用を予定しています。

6	既設機器撤去撤去対象機器について、各施設引渡しと理解しておりますが、別途指定保管場所等がある場合はご教示願います。	別途指定保管場所はございません。
7	作業時間帯学校施設における作業について、平日日中のみでの作業を想定されているか、もしくは土日・放課後作業が必要となる施設があるかご教示願います。	作業は平日日中（各納入場所の開庁時間）のみの想定です。
8	試験放送総合動作確認に伴う試験放送の実施可能時間帯及び制約事項があればご教示願います。	契約締結後、各納入場所と個別に協議のうえ、時間帯、制約事項を決定してください。
9	仕様書に「ラックマウントが可能であること。（オプション品が必要な場合は、あわせて調達すること。加工等による取付も可。）」との記載があります。 ラック内への直接搭載に限らず、ラックへ固定された棚板又は取付金具等を用いてラックと一体的に固定する方式についても、本要件を満たすものとの認識でよろしいでしょうか。	ラックマウントされている既存機器等の操作性、視認性に支障が生じない場合に限り、同等品として取り扱います。
10	仕様書に「ラックマウントの場合、機器を取り外すことなく、前面から受信機の電源の入り切りが可能であること。」との記載があります。 ラックマウント正面に外付固定し、前面から受信機の電源の入り切りできるスイッチを取り付ける仕様にする事で、本要件を満たすものとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。