

総務教育常任委員会資料

(平成21年6月8日)

〔件名〕

・県庁舎吹付け石綿（アスベスト）について【総務課】・・・・・・・・ 1

総 務 部

県庁舎吹付け石綿(アスベスト)について

平成21年6月8日
総務課

県庁舎の吹付け石綿(アスベスト)については、過去の調査で判明した箇所について順次撤去を行ってきたところであり、本年度最後の箇所となる第二庁舎階段室の除去を行う予定となっている。

この度、今秋から工事に着手する耐震工事のため敷地内調査を行っていたところ、新たに本庁舎屋上第21倉庫(旧図書庫)、議会棟1階倉庫天井(旧議場機械室)、議会棟3階議会史編纂室天井内(旧空調機械室)でアスベスト含有が疑われる箇所を発見し、分析調査を行ったところアスベストを含有していることが判明した。

1 発見箇所

本庁舎屋上階 第21倉庫天井内(約28㎡)
議会棟1階 第5倉庫天井(約18㎡)
議会棟3階 議会史編纂室天井内(約36㎡)

2 現状の状況

本庁舎	第21倉庫	飛散していないが安全のため使用禁止措置を実施
議会棟	第5倉庫	飛散していないが安全のため使用禁止措置を実施
	議会史編纂室	天井が貼ってあり飛散の恐れはないが、念のため環境調査を実施する予定。 (照明器具をはずして確認を行ったが飛散していなかった)
第二庁舎	階段室	飛散していない(年2回環境調査実施)

3 今後の方針

本庁舎	第21倉庫	今年度中に撤去工事を実施予定
議会棟	第5倉庫	
	議会史編纂室	
第二庁舎	階段室	国交省のモデル事業を活用して今年度撤去工事实施