

## 日野川工業用水水質検査状況 (R6. 4月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。  
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位		日																		
		1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金
水温	℃	9.7	10.1	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.3	11.3	11.2	11.4	11.5	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.9	13.0
濁度	mg/l	0.70	0.75	0.81	0.68	0.77	0.81	0.82	0.85	0.80	0.90	0.88	0.84	0.86	0.84	0.86	1.00	0.94	0.77	0.75
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	15.0	15.7	16.5	16.0	16.3	15.9	15.9	15.9	16.0	15.9	15.8	16.1	16.0	16.1	16.7	17.0	17.7	18.4	18.6
塩化物イオン	mg/l							7.7												
鉄	mg/l							<0.03												
硬度	mg/l							22												
蒸発残留物	mg/l							62												

項目・単位		日												基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火						
水温	℃	13.4	13.6	13.5	13.6	13.8	13.7	14.0	14.1	14.4	14.7	14.8		常温		12.4	14.8	9.7
濁度	mg/l	0.83	0.84	0.81	0.68	0.69	0.70	0.70	0.73	0.80	0.79	0.73		20度以下	2度以下	0.80	1.00	0.68
水素イオン	(pH)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9		6.5~8.0	5.8~8.6	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	18.9	18.8	18.5	19.7	19.8	19.6	19.7	19.9	20.2	20.3	19.5		75以下		17.5	20.3	15.0
塩化物イオン	mg/l			7.9										80以下	200以下	7.8	7.9	7.7
鉄	mg/l			<0.03										0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l			22										120以下	300以下	22	22	22
蒸発残留物	mg/l			64										250以下	500以下	63	64	62