

日野川工業用水水質検査状況 (R6. 5月分)

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

項目・単位		日																		
		1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日
水温	℃	14.8	14.7	14.9	15.1	15.3	15.5	15.7	15.4	15.2	15.4	15.6	15.8	15.6	15.5	15.7	15.6	15.6	15.8	16.0
濁度	mg/l	0.67	0.72	0.71	0.71	0.73	0.77	0.76	0.65	0.62	0.65	0.65	0.71	0.71	0.63	0.65	0.71	0.80	0.85	0.81
水素イオン	(pH)	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9
アルカリ度	mg/l	19.6	19.7	19.5	19.3	19.3	19.0	19.8	19.5	19.6	19.8	20.1	20.1	19.6	19.6	20.0	18.5	20.4	20.0	19.9
塩化物イオン	mg/l								7.8											
鉄	mg/l								<0.03											
硬度	mg/l								23											
蒸発残留物	mg/l								44											

項目・単位		日													基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金						
水温	℃	15.9	16.2	16.4	16.7	17.7	17.8	17.3	17.6	18.4	17.8	17.7	18.0	常温		16.2	18.4	14.7	
濁度	mg/l	0.77	0.65	0.75	0.81	0.73	0.69	0.67	0.70	0.68	0.68	0.68	0.71	20度以下	2度以下	0.71	0.85	0.62	
水素イオン	(pH)	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.5~8.0	5.8~8.6	6.9	7.0	6.8	
アルカリ度	mg/l	19.5	20.2	20.4	20.4	21.6	21.3	21.6	21.9	22.9	22.3	22.5	22.6	75以下		20.3	22.9	18.5	
塩化物イオン	mg/l			8.3										80以下	200以下	8.1	8.3	7.8	
鉄	mg/l			<0.03										0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	
硬度	mg/l			24										120以下	300以下	24	24	23	
蒸発残留物	mg/l			65										250以下	500以下	55	65	44	