

日野川工業用水水質検査状況（R6. 8月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。

安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
水温	℃	23.6	23.7	24.9	25.0	24.9	24.5	25.0	25.3	25.5	25.5	25.2	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.2	25.2	25.5
濁度	mg/l	0.94	0.72	0.74	0.82	0.81	0.68	0.79	0.72	0.73	0.78	0.77	0.83	0.77	0.81	0.68	0.68	0.68	0.72	0.82
水素イオン	(pH)	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8
アルカリ度	mg/l	22.0	20.7	22.4	21.8	22.4	22.4	22.7	22.1	22.9	22.4	21.9	21.7	21.7	22.3	21.0	21.2	21.4	21.9	21.7
塩化物イオン	mg/l							8.1												
鉄	mg/l							<0.03												
硬度	mg/l							28												
蒸発残留物	mg/l							79												

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
水温	℃	24.8	25.2	25.5	25.8	25.8	25.5	25.7	25.8	25.6	25.3	25.0	25.0	常温		25.2	25.8	23.6
濁度	mg/l	0.80	0.71	0.72	0.76	0.75	0.69	0.71	0.68	0.70	0.72	0.71	0.76	20度以下	2度以下	0.75	0.94	0.68
水素イオン	(pH)	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.5~8.0	5.8~8.6	6.7	6.8	6.7
アルカリ度	mg/l	22.1	22.8	23.3	22.6	21.4	21.4	21.0	25.5	27.9	28.0	28.0	25.0	75以下		22.8	28.0	20.7
塩化物イオン	mg/l		8.4											80以下	200以下	8.3	8.4	8.1
鉄	mg/l		<0.03											0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l		27											120以下	300以下	28	28	27
蒸発残留物	mg/l		79											250以下	500以下	79	79	79