日野川工業用水水質検査状況（R7.3月分）

- ◆ 工業用水道事業法19条及び工業用水道事業施行令第1条により毎日（水温・濁度・水素イオン・アルカリ度）4項目と月2回（塩化物イオン・鉄・硬度・蒸発残留物）4項目の水質測定を実施しています。
安心して御使用いただける工業用水の供給に努めています！

日 項目・単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
水温	℃	6.4	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.0	7.9	7.7	7.7
濁度	mg/l	0.99	0.75	1.00	1.14	1.10	0.59	0.50	0.48	0.47	0.49	0.61	0.64	0.53	0.66	0.69	0.59	0.68	0.68	0.65
水素イオン	(pH)	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
アルカリ度	mg/l	19.5	18.9	17.8	15.1	15.3	15.2	14.8	15.4	15.6	16.1	16.8	16.8	16.9	16.6	16.6	15.1	16.1	15.4	15.7
塩化物イオン	mg/l				11.0														9.1	
鉄	mg/l				<0.03														<0.03	
硬度	mg/l				23														21	
蒸発残留物	mg/l				69														61	

日 項目・単位		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	基準値 (工業用水)	基準値 (上水)	平均	最大	最小
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
水温	℃	7.5	7.5	7.9	8.2	8.5	8.7	9.3	9.6	10.2	9.9	10.0	9.7	常温		8.0	10.2	6.4
濁度	mg/l	0.58	0.58	0.60	0.55	0.54	0.50	0.63	0.55	0.60	0.63	0.62	0.71	20度以下	2度以下	0.66	1.14	0.47
水素イオン	(pH)	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.5~8.0	5.8~8.6	6.8	6.9	6.7
アルカリ度	mg/l	15.8	16.3	15.8	16.2	17.2	16.3	17.3	17.3	17.3	15.3	15.5	15.1	75以下		16.3	19.5	14.8
塩化物イオン	mg/l													80以下	200以下	10.1	11.0	9.1
鉄	mg/l													0.3以下	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
硬度	mg/l													120以下	300以下	22	23	21
蒸発残留物	mg/l													250以下	500以下	65	69	61